

CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO

EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

No. **51BT3729**

VISTO L'ESITO DELLE VERIFICHE CONDOTTE IN CONFORMITÀ ALL'ALLEGATO II, PUNTO 1,
DEL DPR 15/11/96, N. 661, ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 90/396/CEE,
SI DICHIARA CHE I SEGUENTI PRODOTTI (MODELLO/TIPO):

*On the basis of our assessment carried out according to Annex II, section 1,
of Legislative Decree of 1996/11/15, No. 661, national transposition of the Directive 90/396/EEC,
we hereby certify that the following products (model/type):*

Generatori di aria calda

Warm air generators

Tipo G

Type G

*(ulteriori informazioni sono riportate in allegato)
(for further information see annex)*

COSTRUITI DA:
Manufactured by:

ROBUR SPA
VIA PARIGI 4/6
24040 ZINGONIA BG


SODDISFANO LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO SUDETTO.
Meet the requirements of the aforementioned national legislation.

QUESTO CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO È RILASCIATO DA IMQ S.P.A. QUALE
ORGANISMO NOTIFICATO PER LA DIRETTIVA 90/396/CEE.
IL NUMERO IDENTIFICATIVO DELL'IMQ S.P.A. QUALE ORGANISMO NOTIFICATO È: **0051**

*This EC Type Examination Certificate is issued by IMQ S.p.A. as Notified Body for the Directive 90/396/EEC.
Notified Body notified to European Commission under number: 0051*

2008-10-13

DATA



IMQ S.p.A.
VIA QUINTILIANO 43 - 20138 MILANO

IL PRESENTE CERTIFICATO ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE DEL
This Certificate cancels and replaces the previous one of

Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo
Annex to EC Type Examination Certificate

Emesso il / Issued on 2008-10-13
Data di aggiornamento / Updated on 2009-09-10
Sostituisce / Replaces 2008-10-13

Prodotto | Product

Generatori di aria calda
Warm air generators

Fabbricante | Manufacturer

ROBUR SPA
VIA PARIGI 4/6
24040 ZINGONIA BG

Marcatura | Marking



CE

Costruito presso (sito produttivo) | Manufactured at (factory location)

VIA PARIGI 4 24040 VERDELLINO BG Italy

Rapporti | Test Reports

06AI00305/M01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo / Type **G**
Tipo di Installazione / Type of installation **B23-C13-C33-C53-C63**
Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Tipo di funzionamento / Type of working **Range Rated**



IMQ S.p.A.

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.I00D0U	<p>Marca / Trade mark ROBUR Modello / Model G 45 Portata termica nominale / Nominal heat input 45,0 kW Potenza termica nominale / Nominal heat output 45,3 kW Portata termica ridotta / Minimum heat input 15,0 kW Potenza termica ridotta / Minimum heat output 15,6 kW</p>
AR.I00D0V	<p>Marca / Trade mark ROBUR Modello / Model G 60 Portata termica nominale / Nominal heat input 58,0 kW Potenza termica nominale / Nominal heat output 56,2 kW Portata termica ridotta / Minimum heat input 19,3 kW Potenza termica ridotta / Minimum heat output 20,2 kW</p>
AR.I00D0W	<p>Marca / Trade mark ROBUR Modello / Model G 100 Portata termica nominale / Nominal heat input 93,0 kW Potenza termica nominale / Nominal heat output 90,2 kW Portata termica ridotta / Minimum heat input 31,7 kW Potenza termica ridotta / Minimum heat output 33,5 kW</p>
AR.I007PY	<p>Marca / Trade mark ROBUR Modello / Model G 40</p>

Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo
Annex to EC Type Examination Certificate

Emesso il / Issued on 2008-10-13

Data di aggiornamento / Updated on 2009-09-10

Sostituisce / Replaces 2008-10-13

Portata termica nominale / Nominal heat input **41,2 kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **39,7 kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **15,0 kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **15,0 kW**

AR.J007Q0

Marca / Trade mark **ROBUR**

Modello / Model **G 30**

Portata termica nominale / Nominal heat input **30,0 kW**

Potenza termica nominale / Nominal heat output **29,2 kW**

Portata termica ridotta / Minimum heat input **12,0 kW**

Potenza termica ridotta / Minimum heat output **12,6 kW**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Per la lista disegni vedere la sezione ED del rapporto di valutazione n° 06AI00305
For drawings list see section ED of the valuation report No 06AI00305

Le sopraindicate apparecchiature sono generatori d'aria a condensazione/ The above mentioned appliances are warm air generators condensing

Questo certificato copre i tipi di gas e le pressioni utilizzate nei seguenti paesi: Germania / This certificate covers the type of gases and pressures used in the following countries: Germany.

Categoria / Category: II2ELL3P

Gas - Pressioni di alimentazione / Gas - Supply pressures:

G20/G25 - 20 mbar

G31 - 50 mbar

Questo certificato copre i tipi di gas e le pressioni utilizzate nei seguenti paesi: Albania, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Lituania, Macedonia, Norvegia; Svezia e Turchia / This certificate covers the type of gases and pressures used in the following countries: Albania, Bulgaria, Denmark, Estonia, Finland, Latvia, Republic of Macedonia, Norway, Sweden and Turkey.

Categoria / Category: II2H3P

Gas - Pressioni di alimentazione / Gas - Supply pressures:

G20 - 20 mbar

G31 - 37 mbar

Questo certificato copre i tipi di gas e le pressioni utilizzate nei seguenti paesi: Lussemburgo / This certificate covers the type of gases and pressures used in the following countries: Luxembourg.

Categoria / Category: I3P

Gas - Pressioni di alimentazione / Gas - Supply pressures:

G31 - 37 mbar

Questo certificato copre i tipi di gas e le pressioni utilizzate nei seguenti paesi: Ungheria / This certificate covers the type of gases and pressures used in the following countries: Hungary.

Categoria / Category: II2HS3P

Gas - Pressioni di alimentazione / Gas - Supply pressures:

G20/G25.1 25 mbar

G31 - 37 mbar

Per il Belgio: la categoria I2E(S)B si applica ai modelli G30 - G40 - G45 - G60; la categoria I2E(R)B si applica al modello G100/ In Belgium: The category I2E(S)B is applicable only for the following models: G30 - G40 - G45 - G60; The category I2E(R)B is applicable only for the model G100

Paesi di destinazione | Countries of destination

Paesi di destinazione/Countries of destination	Sigla/Code	Categorie/Categories	Gas e pressioni/Gas and supply pres
AUSTRIA/AUSTRIA	AT	II2H3P	G20=20mbar G31=50mbar
BELGIO/BELGIUM	BE	I2E(R)B	G20/G25=20/25mbar
BELGIO/BELGIUM	BE	I3P	G31=37mbar
BELGIO/BELGIUM	BE	I2E(S)B	G20=20mbar
CIPRO/CYPRUS	CY	I3P	G31=37mbar

Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo
Annex to EC Type Examination Certificate

Emesso il / Issued on 2008-10-13

Data di aggiornamento / Updated on 2009-09-10

Sostituisce / Replaces 2008-10-13

CROAZIA/CROATIA	HR	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
FRANCIA/FRANCE	FR	II2Esi3P	G20=20mbar G25=25mbar G31=37mbar
GRECIA/GREECE	GR	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
IRLANDA/IRELAND	IE	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
ITALIA/ITALY	IT	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
LETTONIA/LATVIA	LV	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
LUSSEMBURGO/LUXEMBURG	LU	I2E	G20=20mbar
MALTA/MALTA	MT	I3P	G31=37mbar
PAESI BASSI/NETHERLANDS	NL	II2L3P	G25=25mbar G31=30mbar
POLONIA/POLAND	PL	II2E3P	G20=20mbar G31=37mbar
POLONIA/POLAND	PL	II2ELwLs3P	G20=20mbar G2.350=13mbar G27=20mbar G31=37mbar
PORTOGALLO/PORTUGAL	PT	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
REGNO UNITO/UNITED KINGDOM	GB	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
REPUBBLICA CECA/CZECH REPUBLIC	CZ	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
ROMANIA/ROMANIA	RO	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
SLOVACCHIA/SLOVAKIA	SK	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
SLOVENIA/SLOVENIA	SI	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
SPAGNA/SPAIN	ES	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
SVIZZERA/SWITZERLAND	CH	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
UNGHERIA/HUNGARY	HU	I2HS	G20/G25.1=25/25mbar